

# ÜRÜN TEKNİK ŞARTNAMESİ

## HAVA TAHLİYE CİHAZI (PURJÖR)

### KAPSAM

Otomatik hava tahliye cihazı

Malzemeleri TSE 7817 Standartlarında

½"

5	Çek Vana / Check Valve	CuZn40Pb2 - CW617N - Pirinç Dövme / Forced Brass
---	------------------------	--

### A. MALZEMELER

<b>Gövde</b>	TS 7817 Standardına göre; CuZn40Pb2
<b>Kapak</b>	TS 7817 Standardına göre; CuZn40Pb2
<b>Emniyet Subapı</b>	TS 7817 Standardına göre; Ebonit (Sert Plastik)
<b>Şamandıra</b>	TS 7817 Standardına göre; Ebonit (Sert Plastik)
<b>Tapalar/Çek vana</b>	TS 7817 Standardına göre; CuZn40Pb2

### B. BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ

Tap ve purjör ölçüleri ½"

### C. BOYUTLAR

TS 7817 Standardına göre (Ømax.45mm) Ø ölçüsü 34mm,

TS 7817 Standardına göre (max.80mm) Boy 58mm

### D. ANMA BASINCI / ÇALIŞMA BASINCI

PN 10 / 10 Bar

### E. ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI

-10 ~ +110 °C

## **F. İŐARETLEME**

*Okunaklı ve dövmeden kabartma Őeklinde ıkılmıŐ vazyette asgari iŐaretleme;*

*ÜRETİCİ (MARKA)*

*ALIŐMA SICAKLIĐI: 110°C*

*BASIN SINIFI: PN10*

*STANDART NUMARASI: TS 7817*

## **H. TEST**

*EN 12266-1 İ ve DıŐ Sızdırmazlık*

## **İ. GARANTİ**

*İŐçilik ve malzeme hatalarına karŐı 2 yıl*

## **J. AMBALAJLAMA VE SEVK**

*AkıŐkan geiŐ deliklerinde plastik tapalar*

*Ürünler tek tek plastik poŐetlerle ambalajlanmıŐ Őekilde sevk*