ÜRÜN TEKNİK ŞARTNAMESİ

YERALTI YANGIN HİDRANTI

KAPSAM

Yeraltı yangın hidrantı
TS EN 14384’ e Göre TSE Sertifikasına Haiz
DN 80
PN 16

A. MALZEMELER

Gövde	EN 1561 Standardına göre; Pik Döküm, EN-GJL-250
Klape	EN 1563 Standardına göre; Sfero Döküm, sızdırmazlık yüzeyi EPDM kaplama
Üst gövde	EN 1561 Standardına göre; Pik Döküm, EN JL 1040
Mil	AISI 420 (X20Cr13)
Sit	EN 1563 Standardına göre; Sfero Döküm, manganfosfat kaplamalı
Sızdırmazlık Elemanları	EPDM

B. BOY ÖLÇÜLERİ

750mm

C. BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ

TS EN 1092-2 Standartlarına göre; PN 16 bağlantıya uygun

D. ANMA BASINCI / ÇALIŞMA BASINCI

PN 16 / 16 Bar

E. ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI

-10 ~ +120 °C

F. İŞARETLEME

Okunaklı ve dökümden kabartma şeklinde çıkmış vaziyette asgari işaretleme;

ÜRETİCİ (MARKA)
STANDART NUMARASI:**TS EN14339**
GÖVDE MALZEMESİ: **EN-GJL-250**
BASINÇ SINIFI: **PN16**
ANMA ÖLÇÜSÜ: **DN80**

G. BOYA

Döküm Sonrası Döküm parçalar Shop Primer Astar kaplı
Montaj Sonrası Yaş Boya

H. TEST

EN 12266-1 Standardına göre; RATE-A (Sıfır sızdırmazlık)

İ. GARANTİ

İşçilik ve malzeme hatalarına karşı 2 yıl

J. AMBALAJLAMA VE SEVK

Ürünler tek tek plastik poşetlerle ambalajlanmış şekilde sevk

K. DİĞER HUSUSLAR

2 ½" (1 adet) su alma ağızlı
Donmaya karşı tahliye sistemi
Kaplin bağlantısına uygun